


プール安全確保のための自主点検結果

相模原市立市民健康文化センターのプールは、次の事項について点検を行い、施設の安全を確認しています。

令和4年10月28日

プール管理者 市民健康文化センター運営共同企業体
(連絡先 042-747-3776)

区分	点検項目	点検結果
施設関係 (排水口)	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具等がネジ・ボルトで堅固に固定されているか。	排水・給水口の蓋はボルト、ネジにより堅固に固定されています。
	排水・給水口の二重構造と蓋のボルトのゆるみがないか。	営業時間中、毎時確認しています。
	<p>【排水・給水口の蓋の固定の確認】</p> 	
管理運営関係 (監視体制)	監視員が適切に配置されているか。	利用人数に応じて適切に配置しています。
	監視員に対して、プール施設・構造や監視業務について十分な指導を行っているか。	プール施設・構造や監視業務について十分な指導を行っています。