





プール安全確保のための自主点検結果

当市民健康文化センタープールは、次の事項について点検を行い、施設の安全を確認しています。

令和元年 10 月 21 日

プール管理者 市民健康文化センター運営共同企業体
(連絡先 042-747-3776)

区分	点検項目	点検結果
施設関係 (排水口)	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具等がネジ・ボルトで堅固に固定されているか	排水・吸水口の蓋はボルト、ネジにより堅固に固定されています。
	排水・吸水口の二重構造と蓋のボルトのゆるみがないかを確認。	営業時間中毎時確認しています。
	【排水・吸水口の蓋の固定の確認】	
		
		
管理運営関係 (監視体制)	監視員が適切に配置されているか。	利用人数に応じて適切に配置しています。
	監視員に対して、プールの施設・構造や監視業務について十分な指導を行なっているか。	プールの施設・構造や監視体制について十分な指導を行なっています。